



Park Narodowy
„Bory Tucholskie”

Kraina borów chrobotkowych i jezior lobeliowych

ul. Długa 33 | 89-606 Charzykowy | tel. 52 398 83 97 | www.pnbt.com.pl |
e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl

AD – 311-2/2/20

Charzykowy, dn. 09.04.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie otoczenia budynku muzeum przyrodniczego w miejscowości Chociński Młyn w ramach projektu: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie: Przedmiary robót nie zawierają pozycji wykonania zbrojenia elementów betonowych: fundamentów, słupów oraz ścian. Czy należy przyjąć i jakie zbrojenie powyższych elementów?

Odpowiedź: Należy przyjąć zbrojenie konstrukcyjne fundamentów i słupów 4 x fi 12 mm, strzemiona fi 6 mm co 25 cm.

Pytanie: W dokumentacji brak informacji o warunkach gruntowych, czy należy przyjąć i jakie warstwy podbudowy pod fundamenty ogrodzenia betonowego? Przedmiar nie uwzględnia podbudowy.

Odpowiedź: Należy przyjąć podbudowę z chudego betonu grubości 10 cm, pod ławy fundamentowe.

Pytanie: Brak informacji o wykończeniu elementów betonowych ogrodzenia: słupów, cokołu, czy należy przyjąć surowy beton architektoniczny?

Odpowiedź: Należy zastosować beton surowy architektoniczny bez wykończenia powierzchni.

DYREKTOR
PARKU NARODOWEGO
„BORY TUCHOLSKIE”
Kochanowski
mgr inż. Janusz Kochanowski